

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу актуализации
схемы теплоснабжения города Иркутска до 2030 года
(актуализация на 2021 год)

г. Иркутск

16.10.2020

14:00ч

Инициатором проведения публичных слушаний выступает Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

Организатором проведения публичных слушаний выступает Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 13.04.2006 г. № 004-20-240323/6,

ОПРЕДЕЛИЛИ:

председателем публичных слушаний – Дмитриева Дмитрия Викторовича – И.о. заместителя председателя комитета – начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска;

секретарем публичных слушаний – Шадрина Светлана Владимировна – начальника отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Присутствовало: 7 человек.

С краткой информацией по проведению публичных слушаний выступил Дмитриев Д.В., который указал, что информация о проведении публичных слушаний была опубликована на официальном администрации г. Иркутска в сети «Интернет»: www.admirk.ru.

Подрядной организацией выбрано ООО «Джи Динамика» город Санкт-Петербург, которое являлось разработчиком актуализированной схемы теплоснабжения города Иркутска до 2030 года (далее - схема). При сборе исходных данных обновлённую информацию предоставили ряд теплоснабжающих организаций, активное участие приняли различные структурные подразделения администрации города Иркутска.

Попросил присутствующих при желании выступить или задать вопрос.

Предложил начать публичные слушания с выступления разработчика проекта схемы.

Докладчик: Борисов Михаил Борисович – руководитель проектов технического отдела ООО «Джи Динамика»

Основные изменения, выполненные в ходе доработки схемы теплоснабжения:

- отработаны замечания Минэнерго России, указанные в приложении 1 к исх. № 09-3016 от 04.08.2020 в адрес администрации города Иркутска;
- в материалах главы 5 мастер-планом развития систем теплоснабжения, в качестве базового сценария развития определен сценарий 2;
- приведены основания для определения единой теплоснабжающей организации.

Главы 1-18 обосновывающих материалов, а также утверждаемая часть скорректированы в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями. В материалах главы 17 приведены соответствующие комментарии и обоснования.

В материалах главы 1 приведены технико-экономические показатели по теплоснабжающим и теплосетевым организациям в соответствии методическим указаниям, утвержденными приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В главе 4 обосновывающих материалов, в балансах тепловой мощности скорректирована установленная тепловая мощность Ново-Иркутской ТЭЦ. Принята тепловая мощность в горячей воде.

В материалах главы 5 мастер-планом развития систем теплоснабжения, в качестве базового сценария развития определен Сценарий 2, до момента принятия решения о переходе в ценовую зону в установленном порядке. Сценарий 2 предусматривает сохранение существующего положения и не предусматривает реализацию ряда мероприятий, таких как: вывод из эксплуатации угольных и мазутных котельных по ул. Баррикад и закольцовке тепловых сетей Правобережного района; и также части мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

Сценарием 2 предусматривается вывод из эксплуатации котельных по ул. Маршала Конева, 90; котельной мкр. «Зеленый»; Котельной по ул. Напольная, 90; Котельной по ул. Зимняя, 6; Котельной по ул. Ленская, 6; Котельной по ул. Баррикад, 159; Котельной "Школа № 73" по ул. Радищева, 132; Котельной по ул. Шахтерская 22 и также Котельной по ул. Воровского, 18а.

Согласно 2 сценарию, скорректированы перспективные балансы тепловой мощности, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, перспективные топливные балансы, предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Глава 6 дополнена сведениями по балансам производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловых сетей за ретроспективный период с 2015 по 2018 годы, а также на перспективный

период по годам. Согласно требованиям законодательства, отпуск теплоносителя на горячее водоснабжение по открытой схеме после 2021 года прекращается.

В материалах главы 9 приведен поадресный перечень потребителей, по которым требуется закрытие открытой схемы горячего водоснабжения, и также уточнен требуемый объем средств, необходимых на строительство индивидуальных тепловых пунктов в зданиях в размере 4 миллиардов рублей. В качестве потенциального источника финансирования на строительство ИТП рассматриваются средства на капитальный ремонт зданий. Уточнен объем работ по необходимой реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения в объеме 276 млн. руб. Согласно требований к схемам теплоснабжения, представлена оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения. Отражена проблематика соблюдения сроков реализации мероприятий по закрытию открытых систем горячего водоснабжения и их финансированию в соответствии требованиям законодательства. Анализ выполнения требований законодательства показал, что в 2019 году не планировались и не производились проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы по переходу на закрытую схему ГВС.

В главе 12 обосновывающих материалов представлен сводный план финансирования проектов схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями методических указаний. Общая стоимость на прогнозный период оценивается в размере порядка 15,4 миллиарда рублей, в том числе мероприятия на источниках тепловой энергии – 5,5 миллиарда рублей, мероприятия на тепловых сетях – 9,9 миллиарда рублей.

В схеме теплоснабжения отражена информация о мероприятиях по модернизации турбогенераторов ТГ-3 и ТГ-4 Ново-Иркутской ТЭЦ согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации №№ 1713-р и 232-р.

Структура реестра мероприятий схемы теплоснабжения в материалах главы 16 приведена в соответствии требованиями методических указаний.

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций была полностью переформирована в соответствии с требованиями методических указаний. В главе пересмотрен реестр систем теплоснабжения и перечень организаций, действующих в каждой системе, определены зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В материалах схемы также отражены основания для определения единой теплоснабжающей организации при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год, такие как:

- уведомления ПАО «Иркутскэнерго» в адрес мэра г. Иркутска и Минэнерго Российской Федерации «О возникновении факта, являющегося основанием для лишения ПАО «Иркутскэнерго» статуса единой теплоснабжающей организации»;
- Договор аренды имущества между ПАО «Иркутскэнерго» и ООО «Байкальская энергетическая компания»;

- Также в процессе доработки схемы был получен Приказ Минэнерго России № 784 от 15.09.2020 «Об утрате публичным акционерным обществом «Иркутскэнерго» статуса единой теплоснабжающей организации.

По результатам сбора заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, была получена заявка от общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» на присвоение статуса ЕТО на территории систем теплоснабжения с номерами с 1 по 28 согласно реестру, представленному в главе 15 обосновывающих материалов.

Таким образом, в схеме теплоснабжения предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания».

Вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний:

1. Ловцов Андрей Вячеславович – заместитель главного инженера ООО «Иркутскэнергообит»

Вопрос: «Были ли получены иные заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за исключением заявки ООО «Байкальская энергетическая компания».

Ответ (Дмитриев Д.В.): «Нет, иные заявки в адрес отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска не поступали».

Председатель:

Сообщил о том, что все выступления завершены.

Поблагодарил выступающих и предложил включить в решения протокола и заключение следующие положения:

РЕШЕНИЕ:

Заслушав выступление разработчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными материалами:

1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения актуализированной схемы теплоснабжения города Иркутска состоявшимися.


2. Секретарю:

- подготовить протокол и заключение по итогам проведения публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

 Д.В. Дмитриев

 С.В. Шадрина